

DECYZJA**o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80 ust. 1 pkt. 1-3, art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit. a-e oraz ust. 3 art. 85 ust. 2 pkt. 1, ust. 3, art. 86 i art. 86a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 52 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 216, poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 lipca 2015r. Inwestora: MPP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca przez pełnomocnika Piotr Rudyszyn z Firmy W4E Energia Odnawialna Sp. z o.o. poprzedzonej obowiązkiem przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

orzekam

1. ustalić środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
„budowie elektrowni fotowoltaicznej „Dobryszyce” wraz z infrastrukturą towarzyszącą elektroenergetyczną oraz drogowo-budowlaną i ogrodzeniem” na działce nr ewid. 1071 w miejscowości Malutkie, obręb geodezyjny Dobryszyce

2. uzgodnić realizację przedsięwzięcia i określić następujące warunki:

2.1. Rodzaj, skala oraz miejsce lokalizacji przedsięwzięcia obejmuje:

1. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr ewid. 1071, obręb Dobryszyce, gmina Dobryszyce, powiat radomszczański, woj. łódzkie. Przedsięwzięcie będzie zajmować powierzchnię około 2,5 ha z czego:

- klasa RIVa- około 1,3ha,
- klasa RIVb- około 0,3ha,
- klasa RV- około 0,5ha,
- klasa RVI- około 0,4ha,

2. Planowane przedsięwzięcie składać się będzie z następujących elementów:

- panele fotowoltaiczne umieszczone na konstrukcji stalowej nachylonej do ziemi pod kątem minimum 25°, zwrócone w kierunku południowym. Liczba paneli planowanych do zainstalowania – ok. 4000 sztuk. Moc nominalna pojedynczego panelu fotowoltaicznego od 250W,
- wolno stojąca konstrukcja modułów fotowoltaicznych składająca się z ocynkowanej stali stalowej ramy wraz z aluminiowym (poziomymi i pionowymi) profilami nośnymi i elementami mocującymi,
- falowniki (inwertery) przekształcające prąd stały na prąd zmienny – do 25 sztuk,
- instalacja kablowa NN,
- kontenerowa stacja transformatorowa 0,4/15kV,
- linie kablowe energetyczno-światłowodowe,
- podziemna linia kablowa SN,
- przyłącza elektroenergetyczne,
- droga wewnętrzna/ dojazdowa pomiędzy rzędami paneli,
- miejsca postojowe dla samochodów dostawczych,
- ogrodzenie siatkowe o wysokości około 2m,

Zostanie wykonany wjazd na działkę nr ewid. 1071 obręb Dobryszyce z działki nr ewid. 719/2, obręb Dobryszyce będącej terenami drogi powiatowej. Również na działce nr ewid. 1071 obręb Dobryszyce planuje się wykonać drogę wewnętrzną pomiędzy rzędami paneli – droga o nawierzchni z gruntu

rodzimego lub mieszaniny pochodnych gruntu rodzimego w celu jej niwelacji i dostosowania do użytkowania- nie zachodzi konieczność ich utwardzania. Droga ta ma umożliwić dostęp do elementów elektrowni fotowoltaicznej. Pomiędzy rzędami paneli będą zlokalizowane tzw. ścieżki technologiczne, które nie będą utwardzane w żaden sposób, będą zatem terenem biologicznie czynnym.

W skład kluczowych elementów planowanej elektroenergetycznej infrastruktury towarzyszącej wchodzić będą min.:

- linie kablowe niskiego napięcia,
- linie kablowe średniego napięcia przemiennego,
- inwertery,
- stacja kontenerowo transformatora,

Linie niskiego napięcia służące do połączeń między panelami umieszczone będą w korytkach lub rurkach podwieszonych pod panelami. Natomiast linie kablowe niskiego napięcia służące do przesłania energii elektrycznej pomiędzy inwerterami a kontenerową stacją transformatorową wykonane zostaną, jako podziemne linie kablowe.

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej (przyłączenie kablem podziemnym do sieci 15kV) znajdować się będzie na działce nr ewid. 1071, obręb Dobryszyce. Sieć 15kV przebiega przez działkę inwestycyjną.

2.2. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. Prace budowlane związane z montażem fotoogniw powinny być przeprowadzone poza okresem lęgowym ptaków (w miesiącach październik- luty), aby uniknąć negatywnego wpływu na gatunki mogące potencjalnie wyprowadzić legi na działce inwestycyjnej.
2. W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej, w sąsiedztwie terenów objętych ochroną akustyczną prace związane z z budową planowanego przedsięwzięcia należy –prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godz. 6⁰⁰-22⁰⁰).
3. Należy eliminować z pracy niesprawne urządzenia techniczne mogące powodować podwyższony poziom hałasu w ich otoczeniu.
4. Należy przestrzegać zasady wyłączania silników podczas przerw w pracy.
5. Do transportu na terenie działki przewidzianej pod inwestycję wykorzystywać wyłącznie lekkie pojazdy mechaniczne.
6. Należy korzystać z istniejących szlaków komunikacyjnych . Instalacja farmy solarnej nie wymaga utwardzenia gruntu pod konstrukcjami paneli oraz pomiędzy nimi w czasie budowy oraz eksploatacji.
7. Podczas umieszczania kabli ziemnych wierzchnia warstwę gleby urodzajnej należy złożyć tymczasowo w pobliżu wykopu na odpowiednią folię, natomiast ziemie z głębszych warstw wykopu należy tymczasowo złożyć po drugiej stronie wykopu również na odpowiedniej folii oddzielającej ją od warstwy gleby powierzchniowej. Po ułożeniu kabli wykop należy zasypać urobkiem z zachowaniem układu warstw gruntowych.
8. Aby zminimalizować zagrożenie śmiertelności małych zwierząt na etapie prowadzenia wykopów należy podjąć działania minimalizujące polegające na :
 - prowadzeniu wykopów krótkimi odcinkami,
 - wykopy należy zabezpieczyć siatkami zapobiegającymi przedostawaniu się do nich drobnych zwierząt,
 - codziennym monitorowaniu (w godzinach porannych, przed przystąpieniem do pracy) wykopów pod kątem znalezienia uwięzionych zwierząt. W przypadku znalezienia uwięzionego zwierzęcia w wykopie należy je oswobodzić i przenieść w bezpieczne miejsce.

9. Prace ziemne związane z mocowaniem konstrukcji metalowej do powierzchni ziemi ograniczyć do użycia tzw. wbijaka automatycznego, bez wydobywania mas ziemnych i wykopów. Nierówności terenu niwelować poprzez wbijanie w ziemię konstrukcji na odpowiednią głębokość.

10. Na etapie budowy do rozłożenia i instalowania poszczególnych elementów paneli fotowoltaicznych w obrębie terenu inwestycji należy użyć sprzętu mechanicznego, który nie będzie powodować nadmiernego ugniatania gleby.

11. Wszelkie prace związane z robotami ziemnymi w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy prowadzić w sposób ograniczający ich wpływ na zachowanie stosunków wodnych terenu.

12. Bazę materiałowo sprzętową należy usytuować w taki sposób aby zapewnić oszczędne korzystanie terenu i zadbać, aby zachowane zostały interesy prawne osób trzecich. Miejsce magazynowania materiałów montażowych i budowlanych oraz miejsca postojowe maszyn i samochodów winny być zabezpieczone przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu.

13. Podczas prowadzenia prac budowlanych należy przewidzieć miejsca do parkowania maszyn budowlanych (zaplecze budowy) na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo-wodne. Zaplecze budowy należy wyposażać w sorbenty do likwidacji ewentualnych wycieków.

14. Etap budowy należy ograniczyć w czasie do minimum, a parce budowane związane z wykonaniem wykopów pod linie SN prowadzić tak, by nie dopuścić do tworzenia zastoisk wody w wykonanych wykopach.

15. Ścieki bytowe należy odprowadzać do szczelnego, zamkniętego zbiornika (toaleta przenośna) i wywozić na oczyszczalnię ścieków.

16. Należy wyznaczyć i odpowiednio oznaczyć miejsca na selektywne gromadzenie odpadów.

17. Odpady powstające w trakcie budowy i prac montażowych należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego szczelnych pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy.

18. Zakaz wycinki drzew i krzewów.

2.3. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. Do mycia paneli stosować zdemineralizowaną wodę bez dodatków detergentów, dowożoną beczkowozelem.

2. Nie należy stosować środków chemicznych, biobójczych (zwłaszcza herbicydy) do ograniczania wzrostu roślinności pod panelami fotowoltaicznymi w celu uniknięcia ich przerastania. W celu uniknięcia efektu przerastania paneli fotowoltaicznych roślinnością należy wykonywać zabieg koszenia mechanicznego. Zabiegi należy przeprowadzać poza wzmożonym okresem lęgowym tj. poza miesiącami kwiecień-maj aby jak najmniej narazić gniazdujące w obszarze elektrowni słonecznej ptaki na efekt płoszenia i stresu.

3. Nieumieszczanie na konstrukcji elektrowni reklam, w celu ograniczenia jej oddziaływania na krajobraz.

2.4. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie wykonawczym:

1. Parametry graniczne charakteryzujące przedmiotową inwestycję:

- rodzaj paneli: monokrystaliczne lub polikrystaliczne moduły fotowoltaiczne z powłoką antyrefleksyjną, bez modułu automatycznego naprowadzania,
- moc minimalna modułu: od 250W każdy, w ilości do 4000sztuk,
- łączna moc elektrowni fotowoltaicznej do 1MW,
- maksymalna wysokość instalacji: do 3,0m,
- ilość inwerterów: do 25sztuk,

Maksymalny poziom mocy akustycznej źródeł stacjonarnych przedstawia się następująco:

- transformatory 1000kVA- 70dB każdy,
- falowniki- 60dB każdy.

2. Zastosowanie transformatora 0,4/15kV. W przypadku zastosowania transformatora olejowego w celu wyeliminowania możliwości skażenia środowiska wodno- gruntowego należy zastosować szczelną misę olejową umożliwiającą zatrzymanie całej objętości oleju (na wypadek pęknięcia kadzi) lub należy zastosować obudowę dwusieczną transformatora.

3. Kable przesyłowe należy sytuować tylko pod powierzchnią ziemi.

4. Zastosowanie ogrodzenia siatkowego niepełnego z przestrzenią 10-15cm od poziomu terenu do dolnej krawędzi ogrodzenia, bez podmurówki, lub z podmurówką umieszczoną w gruncie do poziomu terenu, tak by pod wygradzeniem nie istniały żadne fizyczne przeszkody. Ogrodzenie powinno zostać wykonane z kolorystyce stonowanej o barwach naturalnych nawiązujących do otoczenia bez elektronicznego systemu płoszenia zwierząt.

5. Minimalna odległość stołów fotowoltaicznych od granic działek sąsiednich wynosić będzie min.3m. Odstęp pomiędzy rzędami stołów paneli fotowoltaicznych do 7m.

6. Nieumieszczanie na konstrukcji elektrowni reklam, w celu ograniczenia jej oddziaływania na krajobraz.

7. Elektrownia fotowoltaiczna nie będzie wymagała systemu chłodzenia. Niezależny system chłodzenia w postaci wentylatora będą posiadały przetwornice napięcia – inwertery.

2.5. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia:

1. Oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
2. Postępowania w sprawie trans granicznego oddziaływania na środowisko.

2.6. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych:

Projektowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016r. poz. 138)

2.7. Konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Przedsięwzięcie nie jest wymienione wśród przedsięwzięć określonych art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r. poz. 672 z póź. zm.), dla których mogą być tworzone obszary ograniczonego użytkowania.

2.8 . Obszary podlegające ochronie – (Natura 2000) na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

1. teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza terenami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

2. najbliżej terenu realizacji przedsięwzięcia zlokalizowane są:

- Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Lasy Gorzkowickie PLH100020-12,51km w linii prostej od planowanego przedsięwzięcia.

3. Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na ww. formy ochrony przyrody. Należy także stwierdzić, że inwestycja nie sąsiaduje bezpośrednio z obszarami Natura 2000, a z uwagi na rodzaj, skalę inwestycji oraz odległość nie będzie miała ona znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

4. W przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez chronione gatunki, przed rozpoczęciem prac mogących doprowadzić do zniszczenia gatunków chronionych i ich siedlisk, umyślnego płoszenia lub niepokojenia lub inny negatywny wpływ na gatunki chronione należy uzyskać stosowane zezwolenia, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody .

Działając na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) Organ nie stwierdza zgodności lub niezgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 1071 w obrębie geodezyjnym Dobryszyce z uwagi na jego brak.

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. Załącznik otrzymuje Wnioskodawca oraz znajduje się on w aktach sprawy.

UZASADNIENIE

Z wnioskiem w dniu 20.07.2015r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą elektroenergetyczną oraz drogowo- budowlaną i ogrodzeniem na działce nr ewid. 1071 w miejscowości Malutkie, obręb geodezyjny Dobryszyce wystąpił Inwestor : MPP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca przez pełnomocnika Piotr Rudyszyn W4E Energia Odnawialna Sp. z o.o. Wraz z wnioskiem załączono kopię mapy ewidencyjnej, na której przedstawiono granice terenu objętego wnioskiem oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia. Z mapy załączonej do wniosku wynika, że obszar oddziaływania przedsięwzięcia obejmuje kilka działek z uwagi na ewentualne oddziaływanie elektrowni fotowoltaicznej. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podano do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko, danych zawartych we wniosku, organie właściwym do wydania niniejszej decyzji, organach właściwych do dokonywania opinii i uzgodnień przedsięwzięcia oraz miejscu i terminie składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania. Powyższa informacja mająca formę obwieszczenia została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na tablicy ogłoszeń urzędu oraz tablicy sołectwa Dobryszyce II w m. Biała Góra. Planowana inwestycja ze względu na swój charakter należy do inwestycji, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest fakultatywne i dlatego w myśl art. 3 ust. 1 pkt. 52 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. Nr 71). Mając powyższe na uwadze, a także wypełniając ustawowy obowiązek, wynikający z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko - Wójt Gminy Dobryszyce w dniu 03.08.2015 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w dniu 18.08.2015r. (data wpływu 24.08.2015r.) znak : WOOS-I.4240.483.2015.OT oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku w dniu 18.08.2015r. (data wpływu 21.08.2015r.) znak: PPIS- ZNS/450/40/15 wyraziły opinię, pierwszy o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wraz z określeniem zakresu Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, drugi o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko niniejszego przedsięwzięcia.

Po przeprowadzeniu analizy wniosku wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, oraz wydanej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku oraz mając na uwadze uwarunkowania wynikające z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - Wójt Gminy Dobryszyce wydał w dniu 01.09.2015r. znak: 6220.15.11.2015 postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzania raportu oddziaływania na środowisko i jego zakres. Informacja o niniejszym postanowieniu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń urzędu oraz tablicy sołectwa Dobryszyce II w m. Biała Góra. Wypełniając obowiązek nałożony w postanowieniu Wójta Gminy Dobryszyce Inwestor w dniu 08.10.2015r. (data pisma 06.10.2015r.) złożył Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na *budowie elektrowni fotowoltaicznej „ Dobryszyce” wraz z infrastrukturą towarzyszącą elektroenergetyczną oraz drogowo- budowlaną i ogrodzeniem w miejscowości Malutkie.*

W dniu 22.10.2015r. Wójt Gminy Dobryszyce podjął zawieszone postępowanie i zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013 r. Nr 1235 z późn. zm.) przesłał przedmiotowy Raport wraz z wnioskiem inwestora do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku w celu jego uzgodnienia. W wyniku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Inwestor został wezwany do uzupełnienia przedłożonego Raportu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi. W toku prowadzonego postępowania w dniu 27.01.2016r. (data wpływu 29.01.2016r.) znak: PPIS-ZNS/450/02/16 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zaopiniował pozytywnie warunki realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa pod względem wymagań higienicznych. W wyniku uzupełnienia dokumentacji Raportu Wójt Gminy Dobryszyce w dniu 03.02.2016r. wystąpił o ponowną opinię warunków realizacji przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku opinie pozytywną warunków realizacji w/w przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych przesłał pismem z dnia 06.11.2015r. (data wpływu z dnia 12.11.2015r.) znak: PPIS-ZNS/450/56/15, potwierdzoną pismem z dnia 13.05.2016r. (data wpływu z dnia 20.05.2016r.) znak: PPIS-ZNS/450/56-1/15/16. W dniu 20.01.2016r. (data wpływu z dnia 25.01.2016r.). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem znak: WOŚ-1.4242.247.2015.TO.3 uzgodnił realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Organ zbadał przesłanki z ustawy z dnia 3 października 2008r. O udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. Nr 1235 z późn. zm.) stwierdzając, iż zachodzi pośredni wpływ przedsięwzięcia na warunki życia i zdrowie ludzi oraz środowisko. Nie występuje oddziaływanie na dobra materialne, zabytki oraz złoża kopalin. Ponadto Organ zgodnie z art. 10 w związku z art. 81 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W toku postępowania strony nie wniosły uwag do planowanej inwestycji.

Mając na uwadze powyższe postanawiam jak w sentencji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Oplatę skarbową w wysokości 205,00 zł pobrano na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.).

Pouczenie: :

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organy wydający decyzję o którym mowa w art. 86.
2. Do zmiany decyzji stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych art.87.
3. Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-13. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna art. 72 ust. 3.
4. Termin czterech lat może ulec wydłużeniu o dwa lata jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 72 ust.4.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Dobryszyce, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Inwestor :
MPP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
działająca przez pełnomocnika
Piotr Rudyszyn W4E Energia Odnawialna Sp. z o.o. – adres w aktach (wraz z charakterystyką)
2. strony (bez charakterystyki) – według rozdzielnika
3. a/a

Do wiadomości :

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Traugutta 25
90-113 Łódź (bez charakterystyki)
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Al. Jana Pawła II nr 9
97-500 Radomsko (bez charakterystyki)



z up. WÓJTA
Marzena Stawczyk
Sekretarz Gminy

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 84 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r. O udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2015r. Nr 1235 z późn. zm.). Przedmiotową charakterystykę sporządzono w oparciu o dane znajdujące się w Raporcie Oddziaływania Planowanego Przedsięwzięcia na środowisko dla budowy elektrowni fotowoltaicznej „ Dobryszyce” wraz z infrastrukturą towarzyszącą elektroenergetyczną oraz drogowo- budowlaną i ogrodzeniem na działce nr ewid. 1071 w miejscowości Malutkie, obręb geodezyjny Dobryszyce

Lokalizacja : działka nr ewid. 1071 w miejscowości Malutkie obręb geodezyjny Dobryszyce.

2. Elementy inwestycji : Przedsięwzięcie polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej, infrastruktury elektroenergetycznej oraz drogowo- budowlanej i ogrodzenia.

3. Warunki wykorzystania instalacji w fazie eksploatacji i likwidacji instalacji: W fazie eksploatacji elektrownia fotowoltaiczna będzie wymagała obsługi prowadzonej przez Inwestora. Budowa jak i eksploatacja będzie oddziaływać na środowisko. W przypadku likwidacji elektrowni fotowoltaicznej oraz infrastruktury towarzyszącej odtworzony zostanie poprzedni stan środowiska.

4. Przewidywane wielkości emisji wynikających z funkcjonowania przedsięwzięcia : Planowana inwestycja w fazie budowy może emitować hałas do środowiska.

5. Przewidywane ogólne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko : Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko przy istniejącej infrastrukturze technicznej. Ewentualne wzmożone oddziaływanie może nastąpić jedynie na etapie prac budowlanych. Zastosowane rozwiązania techniczne pozwolą uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko.

5.1. Klimat akustyczny :

Przewiduje się jego wystąpienie na etapie budowy

5.2. Gospodarka odpadami : zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2012r. poz. 21 z późn. zm.) zbiórka odpadów winna być prowadzona w sposób selektywny, odpady niebezpieczne winny być magazynowane w szczelnych i oznakowanych pojemnikach w wydzielonym miejscu, odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne przekazywać należy do wykorzystania, odzysku i unieszkodliwiania firmom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Wytwórca odpadów zobowiązany jest do stosowania takich sposobów działania, które pozwalają utrzymać możliwie najniższy poziom powstających odpadów, a także ograniczają negatywne oddziaływanie na ludzi i środowisko. Odpady winny być zbierane w sposób selektywny, w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi a jeżeli jest to możliwe unieszkodliwiane zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

5.3. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska : transgraniczne oddziaływanie na środowisko – nie występuje.

6. Opis działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację negatywnych oddziaływań na środowisko : w celu ograniczenia negatywnych oddziaływań a środowisko przy projektowaniu zostaną

wykorzystane takie materiały, które w przyszłości mają zapobiegać powstawaniu sytuacji zanieczyszczania środowiska.

7. Ocena sytuacji i ludności : w oparciu o dane z Raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi nie wystąpi o ile planowana inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z przyjętymi w opracowaniu rozwiązaniami technicznymi, technologicznymi i organizacyjnymi.

8. Podsumowanie : na podstawie dokonanej analizy dokumentacji w zakresie planowanej budowy elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą stwierdza się, iż nie stwarza ona potencjalnego zagrożenia dla ludności. Stwierdza się także :

- brak stwierdzonego wpływu instalacji na zanieczyszczenie powietrza, wody oraz fauny i flory,
- brak występowania innych czynników fizycznych przy eksploatacji stacji, które mogłyby zanieczyszczać środowisko,
- brak istotnego, negatywnego wpływu na walory krajobrazowe oraz dobra materialne i kulturowe.

Ocenia się, że rozpatrywany projekt planowanej budowy elektrowni fotowoltaicznej „ Dobryszycze” wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą nie będzie uciążliwy dla środowiska i ludności.

z up. W.O.J.T.A.
Marzena Stawczyk
Sekretarz Gminy