



13 Bartek
14.11.2018 r.

Poznań, dnia 6 listopada 2018 r.

PO.ZZŚ.5.435.425.2018.KO

6285

2018-11-14

OPINIA

Philiberto

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w związku z art. 240 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Dobroszyce z dnia 27 września 2018 r. znak: 6620.7.4.2018 w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 1107/5, 1108/2 położonych w obrębie 0004 w miejscowości Dobroszyce, gmina Dobroszyce”

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

nie stwierdza

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Dobroszyce pismem z dnia 27 września 2018 r. znak: 6220.7.4.2018 wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 1107/5, 1108/2 położonych w obrębie 0004 w miejscowości Dobroszyce, gmina Dobroszyce”. Do wniosku o wydanie opinii o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy ooś, dołączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, kartę informacyjną przedsięwzięcia dalej KIP, oraz mapę ewidencyjną terenu.

W dniu 20 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2018 r. poz. 1722). Na podstawie art. 1 pkt 30 tej ustawy uchylono art. 397 ust. 5 obowiązującej ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.). W związku z powyższym organem właściwym do wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia od dnia 20 września 2018 r. jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.

Mając na uwadze powyższe Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu stwierdza co następuje.

Wójt Gminy Dobryszyce zakwalifikował planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 52 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z KIP wynika, przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 1107/5, 1108/2 położonych w obrębie 0004 w miejscowości Dobryszyce, gmina Dobryszyce. Całkowita powierzchnia działek na których planowane jest przedsięwzięcie wynosi 2,17 ha, inwestycja zajmować będzie całą działkę.

Na terenie inwestycji zostanie zamontowanych do 4000 szt. modułów fotowoltaicznych o wymiarach max. 1,1m x 2,0m. Moduły fotowoltaiczne zostaną zamontowane na konstrukcji stalowej - pionowych słupach stalowych, przytwierdzanych do ziemi na głębokość od około 1,0 do 3,0 m każdy. Istnieje również możliwość stosowania fundamentów. Do słupów podłączone zostaną poprzeczne szyny, na których zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Planowana stacja transformatorowa, to stacja typu kontenerowego o max. długości 9m, max. szerokości 4m i max. wysokości do 4m. Powierzchnia zabudowy kontenerowej stacji transformatorowej wyniesie do 36m². Stacja transformatorowa zostanie wyposażona w transformatory oraz urządzenia elektryczne. Przewiduje się również możliwość zastosowania transformatora w izolacji suchej (żywicznej). Na terenie i do konstrukcji stalowej modułów fotowoltaicznych zostaną zabudowane skrzynki i rozdzielnie elektryczne oraz przetwornice. Na terenie zostaną ułożone kable zasilające Sn i Nn oraz kable światłowodowe i sterownicze. Teren zarówno pomiędzy panelami jak i pod panelami będzie powierzchnią biologicznie czynną w postaci uprawy traw. Ponadto teren inwestycji zostanie ogrodzony siatką i zostanie wykonany monitoring telewizyjny za pomocą kamer zabudowanych na słupach stalowych.

Na etapie eksploatacji stacja transformatorowa będzie wyposażona w szczelną misę olejową uniemożliwiającą jakiekolwiek oddziaływanie na warunki gruntowo-wodne.

Z zasady moduły fotowoltaiczne nie wymagają czyszczenia, ponieważ zachodzi proces samooczyszczenia dzięki opadom atmosferycznym, niemniej jednak w przypadku bardzo dużych zabrudzeń nie ulegających procesowi samooczyszczenia przewiduje się możliwość mycia paneli. Mycie paneli będzie wykonywane wyłącznie wodą bez stosowania jakichkolwiek środków chemicznych. Woda użyta do mycia paneli będzie lokalnie nawadniać teren nie powodując zmian stanu wody na gruntach sąsiednich. Woda do mycia paneli będzie dowożona na teren inwestycji w pojemnikach.

Na etapie realizacji inwestycji będą powstawały głównie odpady budowlane takie jak: odpady betonu, gruz betonowy, odpady drewna, odpady i złom metaliczne, gleba i ziemia. W/w odpady będą segregowane i na bieżąco usuwane.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie będą wytwarzane ścieki bytowe, a wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo na tereny zielone bez zmian w stosunku do stanu aktualnego.

Na etapie realizacji inwestycji będą powstawały głównie odpady budowlane takie jak: odpady betonu, gruz betonowy, odpady drewna, odpady i złom metaliczne, gleba i ziemia. W/w odpady będą segregowane i na bieżąco usuwane.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia powstawać będą odpady związane z pracami konserwacyjnymi. Wytwórcą odpadów będzie podmiot wykonujący prace konserwacyjne konserwacyjnymi. Wszystkie powstające odpady będą natychmiast po ich wytworzeniu usuwane z terenu elektrowni (brak magazynowania) i przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia właściwemu organowi posiadającemu wymagane prawem zezwolenia prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.

W odniesieniu do z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy ooś ustalono, że według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach JCWPd o kodzie GW600083, która charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym oraz słabym stanem ilościowym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Jednocześnie planowana inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Warty, w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP): Kręcica o kodzie PLRW600023182149. JCWP posiada status silnie zmienionej części wód o złym stanie. Jest ona niemonitorowana i jest określona jako „zagrożona” nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWP przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2021.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1967).

Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Dobryszyc
ul. Wolności 8
97-505 Dobryszyc
2. ZZS-aa

Z UP. DYREKTORA

Grażyna Huszka-Górná